



Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
 -normální ochr. je automatickým odpoj. od zdroje jehož základní ochr.  
 je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty  
 a ochrana při poruše je zajištěna ochrann. pospoj. a automat. odpojením  
 -doplněná ochrana je doplňujícím ochranným pospojováním a proud. chrániči

ROZVÁDĚČ RMS14  
 NOVÁ NÁPLŇ  
 VÝKRES č. 2/2