



Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 -normální ochr. je automatickým odpoj. od zdroje jehož základní ochr.
 je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty
 a ochrana při poruše je zajištěna ochran. pospoj. a automat. odpojením
 -doplněná ochrana je doplňujícím ochranným pospojováním a proud. chrániči.

ROZVÁDĚČ RMS14
 STÁVAJÍCÍ NÁPLŇ
VÝKRES č. 2/1