



Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 -normální ochr. je automatickým odpoj. od zdroje jehož základní ochr. je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty a ochrana při poruše je zajištěna ochran. pospoj. a automat. odpojením
 -doplňená ochrana je doplňujícím ochranným pospojováním a proud. chrániči